

Ficha Técnica

Quadro de Piscina para 1 Bomba

* Montagem em Quadro IP 65 para 12 Módulos com Tampa Transparente

* Inclui:

- Disjuntor Motor Ajustado á Amperagem da Bomba
- Interruptor Diferencial Tipo AC 30mA
- Disjuntor Unipolar 16A
- Contactor Modular 25A
- 2 Botões Pressão (Ligar e desligar Manualmente a Bomba e Iluminação)
- Relé **Toscano** TPM Poll que possibilita:

* Programação 1 Vez por dia funcionamento Iluminação

* Programação 1 Vez por dia funcionamento Iluminação RGB 

-Homologado segundo a norma IEC60439



Código	Trifásico	HP	Potência KW	Intensidade Amperes	Relé Térmico Regulação	Contactor Tripolar	Disjuntor 4,5kA Nº Polos Amp.
QE-QPT04-0116	C/Disjuntor Motor 1-1,6A - 400Vac	0,50	0,37	1,1	1-1,6A	12A	3 6
QE-QPT04-01625	C/Disjuntor Motor 1,6-2,5A - 400Vac	0,75	0,55	1,6	1,6-2,5A	12A	3 6
QE-QPT04-0254	C/Disjuntor Motor 2,5-4A - 400Vac	1	0,75	2,1	2,5-4A	12A	3 6
QE-QPT04-0406	C/Disjuntor Motor 4-6A - 400Vac	1,5-2	1,1-1,5	3-3,9	4-6,3A	12A	3 6-10
QE-QPT04-0610	C/Disjuntor Motor 6-10A - 400Vac	4-5	3-3,7	7,5-9	6-10A	12A	3 20
QE-QPT04-0914	C/Disjuntor Motor 9-14A - 400Vac	5,5	4	9,8	9-14A	18A	3 20
QE-QPT04-1318	C/Disjuntor Motor 13-18A - 400Vac	7,5	5,6	13,5	13-18A	18A	3 32